

**Сысольский район за 2021 год**

точка отбора/средний уровень показателя	запах	привкус	мутность	цветность	pH	жесткость общая	сухой остаток	бор	общее железо	марганец	термотолерантны	общ. колиформы
<b>ПДК по СанПин 1.2.3685-21 :</b>	<b>2 балла</b>		<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>20</b>	<b>6-9.</b>	<b>7</b>	<b>1000</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
класс опасности показателя								2кл.	3 кл.	3 кл.		
<b>Визинга правобережье</b>												
разводящая сеть (скв. №2038)	не прев.	не прев.	2,09	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
разводящая сеть (скв. №1184-э, 1185-з, 169)	не прев.	не прев.	2,6	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
<b>с. Пыелдино</b>												
разводящая сеть (скв. №981-Э. Монастырь)	не прев.	не прев.	14,93	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	2,3	0,115	не обнаружены	не обнаружены
разводящая сеть (скв. №1844-Э)	не прев.	не прев.	14,8	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	1,9	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
разводящая сеть (скв. №1477-Э)	не прев.	не прев.	13,5	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	5	0,158	не обнаружены	не обнаружены
<b>пст. Первомайский</b>												
разводящая сеть (скв. 590-АЭ)	не прев.	не прев.	9,12	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	0,73	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
<b>с. Вотча</b>												
разводящая сеть (скв. №777)	не прев.	не прев.	4,45	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	0,55	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
<b>п. Заозерье</b>												
разводящая сеть (скв. №1425-э)	не прев.	не прев.	не прев.	36,3	нет данных	нет данных	нет данных	нет данных	не превыш	не прев.	не обнаружены	не обнаружены
скв. №2059-э	не прев.	не прев.	27	14,03	не прев.	не прев.	не прев.	не прев.	3,3	0,33	не обнаружены	не обнаружены